

## INDICATIV P118/99

### Clădiri pentru sănătate

**4.2.47.** Clădirile pentru sănătate (spitale, policlinici, dispensare, case de copii, aziluri bătrâni, etc), vor îndeplini condițiile comune prevăzute în normativ, precum și cele din reglementările specifice.

**4.2.48.** Clădirile pentru sănătate vor îndeplini condițiile de corelare între gradul de rezistență la foc, arie construită și număr de niveluri, conform prevederilor art. 3.2.4. și 3.2.5., recomandându-se utilizarea elementelor de construcții rezistente la foc.

**4.2.49.** În clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure, se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări deschise se admit doar între două niveluri succesive.

**4.2.50.** Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi, pe cât posibil, iluminate natural.

**4.2.51.** În situațiile în care evacuarea persoanelor din clădire se poate efectua numai cu însoțitori (cu targa sau cu căruciorul), gabaritele minime libere ale căilor de evacuare vor fi următoarele:

**a) Lățimi de trecere pentru 2 fluxuri:**

- coridoare și rampe de scări sau planuri înclinate, minimum 2,20 m;
- podește/paliere de scară sau planuri înclinate, minimum 2,60 m;
- lifturi și paliere în fața lifturilor de persoane pentru bolnavi transportați cu targa, minimum 2,50 m.

**b) Înălțimile de trecere pe căile de evacuare nu vorfi mai mici de 2,10m.**

**4.2.52.** În funcție de numărul de niveluri ale construcției și de numărul de bolnavi transportabili cu targa sau căruciorul de la nivelul cel mai aglomerat, se recomandă ca ascensoarele pentru aceștia să fie astfel alcătuite constructiv și alimentate cu energie electrică, încât să poată fi utilizate și pentru evacuarea bolnavilor în caz de incendiu.

**4.2.53.** Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare în clădirile pentru sănătate, care nu sunt înalte sau foarte înalte, se asigură ținând seama și de necesitatea transportării bolnavilor cu targa sau căruciorul.conf. tabel 4.2.53.